



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.107.0018085-11

Зареєстровано в Реєстрі за № _____

Зарегистрирован в Реестре

18 лютого 2011 до 17 лютого 2013

Термін дії з _____

Срок действия с

Продукція

Продукция

Труби металопластикові PE-RT/Al/PE-RT номінальним діаметром
16 - 32 мм системи гарячого водопостачання, радіаторного
опалення та опалення підлоги під торгівельною маркою
'BARBI MULTIPLEX'

3917 21 10 00

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

п.п. 4.3, 5.1.1, 5.1.6 (рядки 1 - 3 таблиці 5), 5.1.8 (рядки 1-2 таблиці 7)
(див. додаток) ТУ У В.2.5-25.2-00152336-042:2006 'Труби металопласти-
кові для внутрішніх мереж холодного, гарячого водопостачання, опа-
лення підлоги та радіаторного опалення. Технічні умови'

Виробник продукції

Изготовитель продукции

фірма INDUSTRIAL BLANSOL, S.A., Camino REAL DE CALDAS, 34-08184
PALAU DE PLEGAMANS Barcelona - ESPANA (Іспанія) на виробництві за
адресою: INDUSTRIAL BLANSOL S.A., Pol. Ind. Ambrosero, Parcela 19 39791
Barcena de Cicero Cantabria - ESPANA (Іспанія)

Сертифікат видано

Сертификат выдан

INDUSTRIAL BLANSOL, S.A., Camino REAL DE CALDAS, 34-08184 PALAU DE
PLEGAMANS Barcelona - ESPANA (Іспанія)

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Продукція, що випускається серійно та поставляється до України з
18.02.2011 до 17.02.2013. Технічний нагляд - 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

ОС 'ЦентрСЕПРОтепломережа', м. Київ,
вул. Боженка, 86Б, т/факс 044 205-47-52
Свідоцтво призн./уповн. №UA.P.107 від 24.12.2008,
Атестат акредитації № 10112 від 23.02.2010

На підставі

На основании

Протоколу сертифікаційних випробувань від 15.02.2011 року № 203 Випробувальної лабо-
раторії ТОВ 'РОЗМА' (58000, м. Чернівці, вул. Прутська, 29, Атестат акредитації № 2Т576 від
21.07.2009 р), Висновку Державної санітарно епідеміологічної експертизи № 05.0 3.02-
03/76254 від 26.11.2008 р., акт обстеження виробництва від 17.11.2010 р.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации




підпис ініціали, прізвище

О.В. Семенець



Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 537-35-76

№ 672308



№ 615944

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельства о признании

№ **UA1.107.0018085-11**
18 лютого 2011

**Перелік перевірених показників труб
металлопластикових PE-RT/Al/PE-RT системи гарячого
водопостачання, радіаторного опалення та
обігрівання підлоги 'BARBI MULTIPLEX'**

1. Граничні показники овальності - п. 4.3 ТУ У В.2.5-25.2-00152336-042:2006 'Труби металопластикові для внутрішніх мереж холодного, гарячого водопостачання, опалення, підлоги та водяного радіаторного опалення будинків і споруд. Технічні умови';
2. Вимоги до зовнішнього вигляду та конструкції - п. 5.1.1 ТУ У В.2.5-25.2-00152336-042:2006;
3. Зміна довжини труб та збереження цілісності конструкції після прогрівання при температурі $(120 \pm 2)^\circ\text{C}$ протягом $(2 \text{ год} \pm 2 \text{ хв})$ - п. 5.1.6, (рядок 1 таблиці 5) ТУ У В.2.5-25.2-00152336-042:2006;
4. Збереження цілісності конструкції при радіальному розтягуванні на 10% відносно середнього зовнішнього діаметра випробувального зразка - п. 5.1.6, (рядок 2 таблиці 5) ТУ У В.2.5-25.2-00152336-042:2006;
5. Міцність на відрив алюмінієвого шару від внутрішнього шару випробувального зразка труби - п. 5.1.6, (рядок 3 таблиці 5) ТУ У В.2.5-25.2-00152336-042:2006;
6. Стійкість до дії постійного внутрішнього тиску 40 бар при температурі 20°C не менше 1 години - п. 5.1.8 (рядок 1 таблиці 7) ТУ У В.2.5-25.2-00152336-042:2006;
7. Стійкість до дії постійного внутрішнього тиску 22 бар при температурі 95°C , не менше 1 год п. 5.1.8 (рядок 2 таблиці 7) ТУ У В.2.5-25.2-00152336-042:2006.




підпис

О.В. Семенець

ініціали, прізвище

